

証 明 書

日塗検第07002号
平成22年 2月26日

株式会社 縄文 殿

国土交通大臣 第13号

指 針 関
財団法人日本塗料検査協会
理 事 章



建築材料の名称：粘土系塗材

(商品名：Volvox Claypaint (クレイペイント)、Volvox Textured Claypaint
(クレイペイント))

建築材料の内容： 別紙の通り

上記の建築材料は、建築基準法施行令 20 条の 7 に基づき、国土交通省告示第 1113～1115 号に定めるホルムアルデヒド発散材料の告示対象外であるが、ホルムアルデヒド発散建築材料の基準に従って財団法人日本塗料検査協会が評価した結果は次の通りである。

ホルムアルデヒド放散量 検出せず

本放散量は建築基準法施行令 20 条の 7 第 4 項の基準 (規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料：F☆☆☆☆) に相当することを証明する。

本証明書の有効期間 発行日より 3 年間 (材料の変更がない場合)

証明委員

芝浦工業大学	工学部建築工学科	工学博士	本橋健司
千葉工業大学	工学部建築都市環境学科	工学博士	小峯裕己